

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сандықтау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Сандықтауское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.16.X.KZ02VWF00001577

Дата: 25.02.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ "Балкашинская средняя школа №2"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.02.2019 12:04:40 № KZ79RYS00003120**
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Балкашинская средняя школа № 2" отдела образования Сандықтауского района, Акмолинская Сандықтауский с. Балкашино, ул. Смирнова 150/1 -**

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление за № 4 от 18.02.2019г. Протокол измерения уровней вибрации за № 3 от 10 сентября 2018г. Протокол измерений уровня электромагнитного поля за №1 от 10 сентября 2018г. Протокол измерения уровня шума за №1 от 25 августа 2018г. Протокол измерения уровня шума за №2 от 10 сентября 2018г. Протокол содержания радона и продуктов его распада в воздухе за № 3 от 25 августа 2018г. Протокол дозиметрического контроля за № 3 от 25 августа 2018г. Протокол измерений метеорологических факторов за №6 от 25 августа 2018г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения за № 118 от 27 августа 2018г. Протокол микробиологического исследования воды за № 99 от 25 августа 2018г. Протокол измерения освещенности за №6 от 25 августа 2018г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



іске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Фактически 210 учеников. Здание двухэтажное, частично одноэтажное. На первом этаже размещены: вестибюль, столовая, администрация, кабинет врача, подсобные помещения, мастерские, учебные цеха спортзал, кабинеты и учебные помещения средних и старших классов. На втором размещены: учебные помещения с 1го по 4 классы, средних и старших классов, библиотека. Общая площадь участка школы составляет 2,0111га. Общая площадь помещений первого этажа 1709,92м.кв. Общая площадь помещений второго этажа 969,91м.кв.

Ограждение территории школы предусмотрено решетчатое на железобетонном основании. На территорию школы предусмотрено два въезда с воротами и две калитки. Участок школы огорожен по периметру. Ограждение содержится в удовлетворительном состоянии, без повреждений. Прилегающая территория благоустроена, очищена от постороннего мусора и снега. На территории отсутствуют деревья и кустарники с ядовитыми плодами, а также дающие при цветении опушенные семена. Наружное искусственное освещение территории школы в исправном состоянии. Санитарно-дворовые установки не предусмотрены. На территории не расположены объекты, функционально с ним не связанные. Территория школы разбита на зоны: учебно-опытная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона с площадкой для мусоросборников, для преподавательского состава предусмотрена стоянка для автомашин. Для торжественных построений перед главным входом предусмотрена площадка. Все проезды шириной 3,05м имеют асфальтобетонное покрытие. Площадка для торжественных построений и тротуары возле здания школы имеют покрытие тротуарной плиткой. Площадка для отдыха школьников, спортивные площадки и дорожки к ним имеет песчано-гравийное покрытие. По контуру проектируемых проездов, тротуаров площадок спортивных и для отдыха установлен бортовой камень. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, установлена на твердом покрытии, ограждена с трех сторон. Мусоросборник оборудован крышкой. На территории имеются физкультурная и спортивная площадки, содержатся в чистоте, свободны от посторонних предметов. Яма для прыжков имеется, однако оценить ее состояние не представляется возможным, из-за снежного покрова.

При спортивном зале предусмотрены две раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованы шкафчиками для одежды, скамейками. В рекреации школы для учащихся также предусмотрен гардероб, где установлены вешалки. Заградительные устройства на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах предусмотрены. Поверхность пола во всех помещениях ровная без щелей, изъянов и механических повреждений. Полы в учебных помещениях, кабинетах ровные, покрыты линолеумом, допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Пол спортивного зала деревянный, поверхность ровная без щелей и изъянов. Учебные кабинеты оборудованы блоками шкафов для хранения пособий, свертывающимися экранами Кабинеты черчения, рисования, информатики, иностранных языков оснащены необходимой мебелью и оборудованием. Лаборатории химии, физики, биологии предназначены для проведения учебных занятий. Лаборатории оснащены демонстрационными столами с подводом воды и электричества, вытяжным шкафом в лаборатории химии, классными досками, ученическими лабораторными столами с подводом коммуникаций. Лаборантские оборудованы блоками шкафов для хранения приборов, учебных таблиц, раковинами. Классные помещения для младших классов оборудованы блоками шкафов, классной доской, столом преподавателя, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, ученическими столами. Учебно-спортивные помещения включают в себя: спортивный зал для занятия баскетболом, волейболом, восточными единоборствами, гимнастикой атлетической с разделением на зоны. Зал оснащен необходимым спортивным оборудованием. Предусмотрена комната для хранения спортивного инвентаря. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. На территории оборудование, малые архитектурные формы имеются, соответствует росту и возрасту детей, содержатся в удовлетворительном состоянии, покрашены. протокол измерения уровней шума №1 от 25.08.2018г. соответствует. Для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов установлен металлический шкаф. В наличии химических реагентов, кислот, щелочей нет. Подключение хозяйственно-питьевого водопровода производится от существующего водопровода, проходящего по улице Джабайская. Питьевое водоснабжение в исправном состоянии. Горячее водоснабжение централизованное за счет бойлерной системы. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 118 от 27.08.18г, микробиологические исследования воды №99 от 25.08.2018г. соответствуют. Питьевой режим организован. На первом этаже установлен питьевой фонтанчик заводского изготовления. В помещениях школы, различного назначения установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды) Сушилки для рук имеются.

Санитарно-дворовые установки не предусмотрены. Санитарные узлы для обучающихся размещены на первом и втором этажах. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установлено по два унитаза и по две умывальные раковины. Урны для сбора мусора имеются. Унитазы для обучающихся имеют закрытые кабинки. Для дошкольных классов установлены детские унитазы. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное и искусственное освещение, в исправном состоянии. Для искусственного освещения используют светодиодные лампы. Осветительные приборы оборудованы защитными



фонами. На световых проемах учебных помещений имеются регулируемых солнцезащитных устройств (жалюзи, тюль). Для искусственного освещения используют только лампы одного вида. протокол измерений освещенности № 6 от 25. 08. 18г. Здание школы оборудовано центральной системой отопления, от общепоселковой котельной на твердом топливе. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. Для выпуска воздуха из системы отопления предусмотрены воздушные краны Маевского. На объекте созданы оптимальные микроклиматические условия. Вентиляция запроектирована приточно- вытяжная с естественным и механическим побуждением. Вытяжка из актового зала, спортзала, мастерской обеденного зала горячего цеха, лаборантской, осуществляется через вентиляторы системы В1-В5. Приток воздуха в эти помещения осуществляется через приточные системы П1-П3. Подогрев воздуха в приточных системах осуществляется электрокалориферами. Вытяжка из кабинетов, классов, санузлов, электрощитовой тепловых узлов, гардеробной, кладовых, холодного цеха естественная через вентиляционные каналы ВЕ1- ВЕ23, ВЕ25. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреации во время уроков. На главном входе школы предусмотрена тепловая завеса. Протокол отбора и исследования образцов воздуха закрытых помещений № 2 от 10 сентября 2018г. Протокол измерений метеорологических факторов № 6 от 25.08.2018г. Работы по проведению ревизии и ремонта (замены) не проводились. Акт уполномоченным органом об аварийности объекта не выдавался. Лабораторные исследования дезинфицирующих растворов в соответствии с действующими гигиеническими нормативами не проводились. На первом и втором этажах школы выделены помещения, для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, тряпки, щетки) промаркированы, закреплены за отдельными помещениями, используются по назначению, условия хранения соблюдаются. Для мытья и обработки помещений и отдельных видов оборудования предусмотрена отдельная ветошь. Ветошь хранится отдельно, в соответственных маркированных емкостях. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную окраску. Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемой продукции. Питание школьников будет организовано арендаторами. Интервала между приемами пищи соблюдаются. Бракераж готовой продукции проводится медработником ежедневно, а школьным комитетом 2 раза в месяц. Технический персонал обеспечен тремя комплектами специальной одежды. Применяется по назначению. ЛМК предоставлены на каждого работающего, медицинский осмотр, гигиеническое обучение, допуск к работе имеется.

Проведение сдвоенных уроков не установлено. При составлении расписания уроков учитывают динамику умственной работоспособности учащихся в течении дня и недели, используют таблицу ранжирования предметов по трудности. Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Продолжительность перемен между уроками для учащихся составляет 5 минут, большая перемена 30 минут .

На объекте организовано медицинское обслуживание. Оснащенность мед кабинета соответствует санитарным правилам СП № 611 от 16.08.2017г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» приложение № 10. Медицинская документация заведена санитарным правилам СП № 611 от 16.08.2017г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Земельный участок обособленный. Находится на северо-восточной стороне поселка. Примыкающих участков с вредными или недопустимыми производствами нет. Роза ветров соблюдается. Почва на участке суглинистая. Ранее участок не эксплуатировался, уровень грунтовых вод низкий.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения уровней вибрации за № 3 от 10 сентября 2018г. Протокол измерений уровня электромагнитного поля за №1 от 10 сентября 2018г. Протокол измерения уровня шума за №1 от 25 августа 2018г. Протокол измерения уровня шума за №2 от 10 сентября 2018г. Протокол исследования образцов воздуха закрытых помещений за №2 от 10 сентября 2018г. Протокол содержания радона и продуктов его распада в воздухе за № 3 от 25 августа 2018г. Протокол дозиметрического контроля за № 3 от 25 августа 2018г. Протокол измерений метеорологических факторов за №6 от 25 августа 2018г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения за № 118 от 27 августа 2018г. Протокол микробиологического исследования воды за № 99 от 25 августа 2018г. Протокол измерения освещенности за №6 от 25 августа 2018г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ "Балкашинская средняя школа №2"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Сандықтау аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Сандықтауское районное управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Ақмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Каримов Ерлан Серикович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



