

«Ақмола облысы білім басқармасының Сандықтау ауданы бойынша білім бөлімі Балқашин ауылының №2 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне

Балқашин селкесі
Р. Қашқарбай көшесі
т.б. 140-23

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2 села Балқашинно отдела образования по Сандықтаускому району управления образования Ақмолинской области»


с.о.о. Балқашинно
ул. Қашқарбайа 150-1
т.б. 140-23

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
САНДЫҚТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
БАЛҚАШИН АУЫЛЫНЫҢ №2 ЖАЛПЫ ОРТА
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Шығыс № 84
2024 ж. 13 « 06




Начальнику
РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям
Сандықтауского района Департамента по
чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан»
Жаножину А.Н.



Письмо об устранении нарушений

№	№ Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения	Устранено/ не устранено	Фото
1	П.2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Незначительное	Разработать соответствующую инструкцию, устанавливающей для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. Основание п.5 Правил пожарной безопасности утвержденных Приказом Министра по	Устранено	

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ІТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ САНДЫҚТАУ АУДАНЫНЫҢ
ІТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 477
2024 ж. 13 « 06

			<p>чрезвычайным ситуациям Республики от 21 февраля 2022 года №55, срок устранения 12.06.2024</p>		
2	<p>П.38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Наличие протокола испытаний проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (кровли) -</p> <p>Основание: п.21 ППБ РК № 55 п. 9 Срок устранения: 12.06.2024г</p>	Устранено	
3	<p>П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	Грубое	<p>Обеспечить возможность людям, находящимся внутри здания, свободного открывания дверей, эвакуационных выходов изнутри без ключа</p> <p>Основание: п.34 ППБ РК №55, Срок устранения: 12.06.2024г</p>	Устранено	

4	П 75 Проверенный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В помещениях здания школы, закрепить незакрепленные электроустановочные изделия (розетки, кабеля) Основание: шп 2 п.86 ППБ РК № 55 Срок устранения: 12.06.2024г	Устранено	
5	П 62 Проверенный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить наличие технической документации по автоматической пожарной сигнализации, а именно: эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно приложению 4 к п. 4 ППБ РК N 55 Основание пп.9 ППБ РК № 55, п.70 Срок устранения: 12.06.2024г	Устранено	

директор школы _____ Келлер Ф.Н.

